

Mindestanforderungen zur Gestaltung von Gasmesseinrichtungen:



**Grundlagen:**

Abrechnungsdruck: 23mbar

Installierte Leistung	Maximaler Betriebsdurchfluss	Zählergröße und Zählerausführung bei Max. Druckverlust: 1mbar		Zählerart	Messbereich	Encoder	Mengen-um-werter	Tarif-gerät	GSM	GPRS
0 - 60	0,04 – 6	G 4	2 Rohr	BGZ	≥ 1:160					
bis 100	0,06 -10	G 6	2 Rohr	BGZ	≥ 1:160					
bis 250	0,16 -25	G 16	2 Rohr	BGZ	≥ 1:160					
bis 400	0,25 – 40	G 25	2 Rohr	BGZ	≥ 1:160					
bis 499	0,4 – 49,3	G 40		DKZ	≥ 1:160					
500 - 900	0,6 - 90	G65		DKZ	≥ 1:160	>500 kW		>500 kW		
bis 1200	1 – 118	G100		DKZ	≥ 1:160	X	> 50mbar	X	X	
bis 1900	1,6 - 187	G 160		DKZ	≥ 1:160	X	> 50mbar	X	X	
bis 2400	1,6 -187	G 250		DKZ	≥ 1:160	X	> 30mbar	X	X	
	2,5 – 400	G 250		DKZ	≥ 1:160	X	> 30mbar	X	X	
	4 - 650	G 400		DKZ	≥ 1:160	X	X	X	X	
	32,5 -650	G 400		TRZ	≥ 1:20	X	X	X	X	
	6 - 1000	G 650		DKZ	≥ 1:160	X	X	X	X	
	50 - 1000	G 650		TRZ	≥ 1:20	X	X	X	X	
	80 - 1600	G 1000		TRZ	≥ 1:20	X	X	X	X	
	130 - 2500	G 1600		TRZ	≥ 1:20	X	X	X	X	