

**Protokoll über die Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach TRGI DVGW 600 für die Gasleitung**

Gebäudeart:             EFH             MFH mit WE             Sonstige

Zählerstand: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Anlagenort   Straße: \_\_\_\_\_   Ort: \_\_\_\_\_

Auftraggeber (Kunde): \_\_\_\_\_

Auftragnehmer (VIU): \_\_\_\_\_

<b>Kontrolle der Rohrleitung:</b>	Ja	Nein
Leitungshalterung in Ordnung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Leitung frei von mechanischer oder thermischer Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Leitung äußerlich frei von optischen Veränderungen oder Korrosion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Leitungsverlauf in Hohlräumen be-/entlüftet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verbleibende Leitungsöffnungen vorschriftsmäßig verwahrt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

**Kontrolle der Absperrereinrichtung:**

**Hauptsperrereinrichtung:**

Zugänglichkeit i. O.            Ja  Nein  Bemerkung: \_\_\_\_\_

Bedienbarkeit i. O.            Ja  Nein  Bemerkung: \_\_\_\_\_

**Zählerabsperreinrichtung**

Zugänglichkeit i. O.            Ja  Nein  Bemerkung: \_\_\_\_\_

Bedienbarkeit i. O.            Ja  Nein  Bemerkung: \_\_\_\_\_

**Geräteabsperreinrichtung(en)**

Zugänglichkeit i. O.            Ja  Nein  Bemerkung: \_\_\_\_\_

Bedienbarkeit i. O.            Ja  Nein  Bemerkung: \_\_\_\_\_

**Leckmengenmessung:**

Die **Gasleitung** wurde             als Gesamtanlage             in Teilabschnitten geprüft.

**Prüfmedium:**             Luft             Betriebsgas             \_\_\_\_\_

Gasgeräteabsperreinrichtung(en):    geschlossen             nicht geschlossen

**Leckmengenmessung durchgeführt:**

mit Leckmengenmessgerät             graphisch             rechnerisch

Betriebsdruck hPa \_\_\_\_\_ Prüfdruck hPa \_\_\_\_\_ Ermittelte Leckmenge l/h \_\_\_\_\_

**Weitere Mängel:** \_\_\_\_\_

## Protokoll über die Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach TRGI DVGW 600 für die Gasleitung

### Ergebnis der Prüfung

- Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge  $< 1 \text{ l/h}$  und keine weiteren Mängel)
- Verminderte Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge  $\geq 1 \text{ l/h}$  und  $< 5 \text{ l/h}$ )   
Die Leitungsanlage muss innerhalb von 4 Wochen nach dieser Feststellung Instand gesetzt werden!
- Keine Gebrauchsfähigkeit (Gasleckmenge  $\geq 5 \text{ l/h}$ )   
Die Leitungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und muss Instand gesetzt werden.

**Unterschrift Prüfer:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift Kunde (Vertreter):** \_\_\_\_\_

Protokollausdruck des Messgerätes wurde an den Kunden überreicht

---

Die Durchführung dieser Prüfung erfolgte nach der DVGW-TRGI und stellt den momentanen Zustand der Anlage dar.